

Отчет об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 24.2021г

№ предприятия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	Автоматическую систему пожарной сигнализации и систему оповещения о пожаре выполнить в соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности (установить датчики по нормам, выполнить шлейфы АПС и СОУЭ в соответствии с нормами, установить контрольно-приемный прибор в помещении с круглосуточным дежурством персонала)	ФЗ № 123ч. 3ст 51	01.08.2021г	16.04.2021г