



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Благодарненскому ГО
и Туркменскому району) управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
г. Благодарный, ул. Вокзальная, 58, тел. 8(86549) 2-10-93, факс 8(86549) 2-10-93,
электронная почта Blagodar77@bk.ru

номера телефонов доверия:

1. МЧС России – 8(495)617-20-59

2. Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99

Предписание № 11/1/12

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 28» законный
представитель юридического лица – заведующий Переверзева С.А.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Благодарненского ГО и Туркменского района по пожарному надзору-начальника ОНД и ПР (по Благодарненскому ГО и Туркменскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю подполковника внутренней службы Ермакова А.В. № 11 от «26» января 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности»

Государственный инспектор Благодарненского ГО и Туркменского района по пожарному надзору-старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Благодарненскому ГО и Туркменскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
младший лейтенант внутренней службы Лукинов Владислав Дмитриевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку,

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28»
Ставропольский край, Благодарненский район, г. Благодарный, ул. Красноармейская, 81,
фактический адрес: Ставропольский край, Благодарненский район, г. Благодарный, ул.

Красноармейская, 81.

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим Переверзевой С.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)

1	2	3	4	5
1.	Автоматическую систему пожарной сигнализации и систему оповещения о пожаре выполнить в соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности (установить датчики по нормам, выполнить шлейфы АПС и СОУЭ в соответствии с нормами, установить контрольно-приемный прибор в помещении с круглосуточным дежурством персонала)	ФЗ № 123 ч. 3 ст. 51	01.08.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Государственный инспектор Благодарненского ГО и Туркменского района по пожарному надзору-старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Благодарненскому ГО и Туркменскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю младший лейтенант внутренней службы

« 24 » февраля 20 21 г. Лукинов В.Д.



Предписание для исполнения получил:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28» законный представитель юридического лица – заведующий


(подпись)

« 24 » февраля 20 21 г. Переверзева С.А.

